

Bilaga 6 Åtgärder för utveckling av distributionsnätet under de två föregående åren.

- 1** Hur mycket investerade (använde pengar) för att uppfylla och upprätthålla nätkvalitetskraven och för att upprätthålla kapacitetsbehoven under de två föregående åren?

192179 €
- 2** Hur många driftställen som uppfyller kvalitetskraven har nätinnehavaren efter de två föregående årens åtgärder?

762 st
- 3** I vilka utvecklingszoner och vilka åtgärder har vidtagits under de två föregående åren?

Jordkabelläggning och kioskbyggande inom alla zoner.
- 4** Hur stor del av eldistributionsnätet uppfyller kvalitetskraven i fråga om funktion efter de två föregående årens åtgärder.

MS	62,192 km
LS	87,951 km
- 5** I hur stor del av investeringarna har sambyggnad utnyttjats i a) km och b) i procenta av de investerade kilometrarna

a) 1,7 km

b) 27 %
- 6** Vilken typ av investeringar i distributionsnätet som gjordes för att ansluta ny produktion och nya laster

a) 0

b) Vi har inte behövt göra några investeringar i distributionsnätet för att ta emot ny produktion då den produktion som anslutits till nätet varit små som det befintliga nätet klarat av.
- 7** Användning av flexibilitetstjänster efter de två föregående årens åtgärder.

a) Vilka utredningar eller pilotprojekt har nätinnehavaren genomfört gällande användning av flexibilitetstjänster under de föregående två åren?

Inga.

b) Vilka typer av flexibilitetstjänster har använts och i vilka projekt har de använts?

Inga.
- 8** Är utfallet under de två föregående åren förenligt med den plan som lades fram i den föregående utvecklingsplanen?

Följer i stort sett långsiktig planering. Utslaget över två tidigare åren jämfört med gamla planen kan man anse att investeringar kommer klumpvis mycket beroende på vad som initieras av utbyggnads- eller förstärkningsinitiativ från nya eller befintliga kunder.